

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP SÓC TRĂNG XN-KSBT

ĐẾN Số.....
Ngày 24/02/2022

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 0011.22



VILAS 537

Chuyển:.....

Lưu Hồ Sơ Số:.....

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người lấy mẫu : Dương Thị Minh Phượng

Địa điểm lấy mẫu : Xí Nghiệp Cấp Nước KCN An Nghiệp, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày lấy mẫu : 9/2/2022

Tên mẫu : NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)

Lượng mẫu : 500mL x 3

Ngày nhận mẫu : 09/02/2022

Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	10/02/2022
2	<i>Coliforms tổng số</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	10/02/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	10/02/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,18	2	10/02/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	3,25	15	10/02/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/02/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,78	6,0 - 8,5	10/02/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,32	0,2 - 1,0	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

SỞ Y TẾ BẮN CHỨNG
Ngày 24/02/2022
TRƯỞNG KHOA XN CDHA-TDCN

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 02 năm 2022


THS. QUÁCH VINH THUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
M.S.DIN: 220010720

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG

Trần Thanh Nhân

Số: 12 /XN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 0012.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Dương Thị Minh Phượng
Địa điểm lấy mẫu : Chị Thủy, số 14 đường C2, KDC Minh Châu, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 9/2/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 500mL x 3
Ngày nhận mẫu : 09/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	10/02/2022
2	<i>Coliforms tổng số</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	10/02/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	10/02/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,27	2	10/02/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	4,1	15	10/02/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/02/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,71	6,0 - 8,5	10/02/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,35	0,2 - 1,0	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN CDHA-TDCN

THS. QUÁCH VĨNH THIÊN

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 02 năm 2022



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Thanh Liêm

Số: 13 /XN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0013.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Dương Thị Minh Phượng
Địa điểm lấy mẫu : Trạm 3 giếng, KCN An Nghiệp, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 9/2/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 500mL x 3
Ngày nhận mẫu : 09/02/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 500mL, không bổ sung hóa chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 1	10/02/2022
2	<i>Coliforms</i> tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	< 3	10/02/2022
3	Asen tổng số (mg/L)	Phản ứng màu Mercury(II) bromide	0,00	0,01	10/02/2022
4	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,52	2	10/02/2022
5	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	3,69	15	10/02/2022
6	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/02/2022
7	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,75	6,0 - 8,5	10/02/2022
8	Clo dư tự do (mg/L)	TCVN 6225-2:2017	0,44	0,2 - 1,0	10/02/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN CĐHA-TDCN

Ths. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 02 năm 2022

